

Brandschutz

Abtrennung restliche Räume

Die nordöstliche Wand zum restlichen Gebäude muss einen Feuerwiderstand von EI30 aufweisen. Tür ist voraussichtlich EI30.

Es ist davon auszugehen, dass hinter der Plache mit der Werbung für St. Gallen Bodensee-Tourismus die Wand zugemauert ist.

Eingangstüren

Die zwei Fluchttüren gehen beide gegen die Fluchtrichtung auf. Die Personenbelegung begrenzt sich dadurch auf 20 Pax (ca. 12 Personen um die Theke + 8 Personen am Warten auf der Bank gleichzeitig).

Eine der Türen muss mit dem grünen Fluchtwegzeichen ausgestattet sein und einem drehbaren Türknauf (Denkmalpflege?!).

Handfeuerlöscher

Handfeuerlöscher steht griffbereit im Raum.

