



Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
Conferenza dals directurs chantunals d'energia

Tiefkühlraum Migros (EN- 112)

Energienachweis
Kühlräume

Version 2

Prov. freigegeben am 19.02.2026

Betroffene Gebäude

🏠 neue Verkaufsfläche > V Verkauf

Zuständigkeiten

Nachweiserstellung

Paul Hunziker Ingenieurbüro
GmbH
Paul Hunziker
Rychenbergstrasse 67
8400 Winterthur

paul.hunziker@hunziker-ingenieur.ch

Nachweisprüfung

Umwelt und Energie Stadt
St.Gallen
Peter Wenig
Vadianstrasse 6
9001 St.Gallen

+41 71 224 55 00
peter.wenig@stadt.sg.ch

Private Kontrolle

Paul Hunziker Ingenieurbüro
GmbH
Paul Hunziker
Rychenbergstrasse 67
8400 Winterthur

paul.hunziker@hunziker-ingenieur.ch

Private Kontrolle: Paul-François Hunziker, Paul Hunziker Ing.-Büro GmbH, 8400 Winterthur, Geprüft am 13.01.2026

Daten

Kühlräume

Zweck

Tiefkühlraum Pos. 700 Temperatur -20°C

Nutzvolumen

23 m³

Auslegungstemperatur < 8°C

Ja

Anforderungen an mittleren U-Wert

Mittlerer U-Wert $\leq 0.15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Ja

Hinweis: Berechnung des mittleren U-Werts beilegen

Beilagen & Erläuterungen

Dateien hochladen

 [M HB St. Gallen TKR 700 Berechnung EN-112.pdf](#)

 [M HB St. Gallen TKR 700 Plan EN-112.pdf](#)

Erläuterungen